



SYNDICAT D'ENERGIES  
DE LA COTE D'OR

9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON cedex  
Tél. 03.80.50.99.20

## COMMUNE DE GENAY

RENFORCEMENT BASSE TENSION  
SUR LE POSTE "BOCCANS"

### PLAN PARCELLAIRE DE DEPOSE

Echelle: 1/1000

N° DT : 2020092902949D80  
N° ENEDIS : DB24/019551

PLAN 4/4



12, rue de Cluj - 21000 DIJON  
tél: 03.80.78.79.80  
Interlocuteur : Richard KRUMEICH

Dossier n°: 417.-BE

N° DE DOSSIER:  
ER / 350 / B  
TECHNICIEN:  
M. FROMHEIM Gilles

INDICE	DESIGNATION ET SUIVI	DATE
A	AVANT - PROJET	15/10/2020
B	PROJET DEFINITIF	06/11/2020

Tronçons	Conducteurs	Longueurs
RESEAU ISSU DU POSTE "BOCCANS"		
D1 - D2	T 3x70 <sup>2</sup> +54.6 <sup>2</sup> +1x16 <sup>2</sup>	57m
D2 - D3	T 3x70 <sup>2</sup> +54.6 <sup>2</sup> +1x16 <sup>2</sup>	20m
D2 - D4	T 3x70 <sup>2</sup> +54.6 <sup>2</sup> +1x16 <sup>2</sup>	130m
D4 - D5	T 3x70 <sup>2</sup> +54.6 <sup>2</sup> +1x16 <sup>2</sup>	38m
D4 - D6	T 3x70 <sup>2</sup> +54.6 <sup>2</sup> +1x16 <sup>2</sup>	82m
TOTAL		327m

- LEGENDE :
- Réseau BT Aérien Existant à déposer
  - Réseau Souterrain Existant Maintenu
  - Réseau BT Aérien Existant Maintenu
  - Branchement Aérien Existant à déposer
  - Branchement Aérien Existant Maintenu

